

STOCKHOLM 2024-01-16

Ventilation i huset

Huset är utrustat med ett FTX aggregat som förser samtliga lägenheter och trapphus med filtrerad tilluft samt frånluft i wc/dusch och klädkammare samt i spiskåpa både som grundflöde och forcerat flöde i kåpan vid matlagning.

Du får inte på egen hand justera donen eftersom det påverkar luftflödet i hela huset och även kan försvåra vid en eventuell rökgasevakivering.

Om du upplever problem med ventilationen ska du göra en felanmälan.

Spisfläkt

Vid rengöring av kåpan, kontrollera att spisen inte är på. Tillgodose att inga inställningar ändras, och att alla rörliga delar även efter kontrollen förblir oförändrade.

Kontroll

Gör ren fläkten 1-2 gånger/månad. Kontrollera filtret genom att trycka in snäppena i framkant, ta loss enheten och plocka bort filtret från ramen. Kontrollera om kåpan behöver göras ren på insidan, innanför filtret.

Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Även insidan av kåpan rengörs med våt trasa och diskmedel. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Du kan även köra filterkassetten (med filter) i diskmaskin.